

Załącznik nr 6 – Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia

Tabela nr 1 kwota (Warszawa)	
Zasilacz awaryjny UPS	Ilość – 8 sztuk
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji
1.	W zakresie sprzętowym
1.1	Moc pozorna minimum 1500 VA
1.2	Moc rzeczywista minimum 865W
1.3	Zasilacz typu line – interactive.
1.4	Maksymalny czas przełączania na baterię 10 ms
1.5	Min. pięć gniazd IEC320 C13 z podtrzymywaniem baterijnym zasilania.
1.6	Gniazdo wejściowe IEC320 C14.
1.7	Czas podtrzymywania zasilania dla 100% obciążenia: 5 minut.
1.8	Czas podtrzymywania zasilania dla 50% obciążenia: 15 minut.
1.9	Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 176 – 294 V. (Przy tolerancji +/- 4%)
1.10	Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 156 – 300V. (Przy tolerancji +/- 4%)
1.11	Możliwość tzw. zimnego startu.
1.12	Układ automatycznej regulacji napięcia AVR.
1.13	Porty komunikacyjne: RS-232 DB-9, USB
1.14	Port ochrony linii danych z interfejsem RJ-45.
1.15	Urządzenie musi mieć możliwość raportowania stanu urządzenia i zasilania za pomocą alarmów optycznych i dźwiękowych.
1.16.	Do urządzenia muszą być dołączone kable zasilające IEC320 C13/C14 o długości minimum 1,2 m oraz kabel umożliwiający podłączenie do komputera przez port komunikacyjny.
2	W zakresie certyfikatów i standardów.
2.1	Deklaracja zgodności CE (należy dołączyć do oferty)